


	عنوان سند: فرم صور تجلسه	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
	کد سند: ML.FO.01 بازنگری: A	

عنوان جلسه: کمیته بهداشت محیط		تاریخ برگزاری جلسه: ۹۸/۰۴/۰۳	ساعت: ۱۰:۰۰
دستور جلسه			
ردیف	شرح	ردیف	شرح
۱	بررسی مسائل بهداشتی جاری بخش ها/واحدها		
۲			
نتایج بررسی مصوبات جلسه قبل:			
مهلت اجرا	مسئول پیگیری مصوبه		
۹۸داد	مسئول پشتیبانی	۱- برقراری تهویه مناسب متناسب با حجم کار (نصب اگزاست) جهت واحد امحا زباله	
۹۸داد	مسئول پشتیبانی	۲- با توجه به خرابی سرویس بهداشتی پرسنل جراحی ۳ و گزارش موارد نشتی خروجی سرویس بهداشتی به اتاق عمل و ایستگاه پرستاری مقرر شد در اسرع وقت نسبت به تعمیر سرویس بهداشتی اقدام شود.	
۹۸ تیر	مسئول پشتیبانی	۳- با توجه به خرابی (ریخته شدن کاشی دیوارها) محل نگهداری زباله ها و به منظور رعایت موازین بهداشتی مقرر شد نسبت به بهسازی محل مورد نظر در اسرع وقت اقدام شود.	
مهمترین موضوعات مورد بحث:			
مهلت اجرا	مسئول پیگیری مصوبه	مصوبات	
۹۸داد	کارشناس بهداشت محیط و حرفه ای	۱- با توجه به گزارش متعدد وجود حشرات در بخش ها و همچنین به منظور استقرار استاندارد الف-۶-۱، سنجه ۵ محور بهداشت محیط در خصوص کنترل حشرات و جانوران موذی با الویت استفاده از روشهای تلفیقی و لحاظ نکات بهداشتی و ایمنی مقرر شد جهت انجام سم پاشی با شرکت مورد تایید معاونت محترم بهداشتی اقدامات لازم صورت پذیرد.	
۹۸داد	مسئول پشتیبانی	۲- با توجه به درخواست کارشناس بهداشت محیط در خصوص بهسازی تیشویخانه زیر زمین (بخش آندوسکوپی، رادیولوژی و انبار دارویی) مقرر شد در خصوص استاندارد سازی تیشویخانه آن بخش مطابق استاندارد های بهداشتی اقدامات لازم صورت پذیرد. (نصب درب کشویی و تهویه)	
۹۸داد	مسئول پشتیبانی	۳- با توجه به مصوبات قبل کمیته بهداشت محیط در خصوص بهسازی واحد امحاء زباله مقرر شد در اسرع وقت نسبت به نصب تهویه مناسب متناسب با ابعاد محیط کار اقدامات لازم صورت پذیرد.	
۹۸داد	مسئول پشتیبانی	۴- با توجه به اثر بخش نبودن پیگیری های صورت گرفته در خصوص نشتی سقف واحد رختشویخانه مقرر شد در خصوص امکان نصب آزران پلاست در منطقه نشتی بررسی های لازم صورت پذیرد.	
۹۸داد	مسئول پشتیبانی	۵- با توجه به بازدید میدانی ایمنی بیمار صورت گرفته از بخش آشپزخانه و مشاهده فضا گیر بودن یخچال ایستاده که جهت یخچال دیفراسست استفاده می	

	عنوان سند: فرم صورت جلسه	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
	کد سند: ML.FO.01 بازنگری: A	

مرد ۹۸۵	مسئول پشتیبانی	شود. مقرر شد نسبت به خارج کردن یخچال ایستاده از آشپزخانه و جایگزین کردن یخچال کوچکتر به عنوان یخچال دیفراسست اقدامات لازم صورت پذیرد. ۶- با توجه به بازدید میدانی ایمنی بیمار صورت گرفته از بخش آشپزخانه و مشاهده نامناسب بودن کانال خروجی هود از لحاظ بهداشتی مقرر شد نسبت به بهسازی کانال اقدامات لازم صورت پذیرد.
---------	----------------	---

اسامی غایبین:							
تاریخ جلسه بعد:							
حاضرین در جلسه:							
نام اعضاء	آقای دکتر سعید نظری	آقای مجید محمودی	آقای محمد جواد حصاری	خانم عبدی	آقای داود جلیلی	خانم	خانم خوش نیت
سمت اعضاء	ریاست/مدیر بیمارستان	مدیر خدمات پرستاری	مسئول بهبود کیفیت	سوپروایزر آموزشی	دبیر اجرایی کمیته ها	سوپروایزر کنترل عفونت	مسئول آزمایشگاه
امضاء							
نام اعضاء	خانم تیموریان	آقای اسفندیاری	خانم حسین آبادی	خانم مومنی	خانم زنگنه	آقای محمدی	آقای فروتن دکتر شرنجانی
سمت اعضاء	کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار	مسئول اتاق عمل	سرپرستار جراحی یک	سرپرستار اورژانس	سرپرستار جراحی دو	مسئول خدمات	کارشناس بهداشت محیط (دبیر کمیته)
امضاء							